

Zertifikat

Ebert-Ingenieure GmbH & Co. KG

bescheinigt als sachverständiger Gutachter
dem Unternehmen



WIDI Energie GmbH
Paulamnshöher-Str. 21
58515 Lüdenscheid,

dass das Heizkraftwerk 1 des Unternehmens
für das Jahr 2011
einen Primärenergiefaktor nach DIN V 4701-10 (Stand 2003)
Kapitel 5.4.1 „Berechnungsvorschrift für
Primärenergiefaktoren konkreter
Wärmeversorgungssysteme“

von

$$f_{PE,WV} = 0,933$$

erreicht hat.

Nürnberg, den 06. Februar 2012



Matthias Domke
Leiter Energieplanung

63014



Dr.-Ing. Wilhelm Krämer
Energieplanung

63004